



Potencijalni ponuditelj traži objašnjenje poziva na dostavu ponuda:

Nakon uvida na postojeće stanje krovišta i pokrova Vile Oršić, a budući da se radi o zaštićenom kulturnom dobru zanima me da li se pokrov mijenja u cinkoti lim kao što je u troškovniku ili je možda došlo do pogreške te je potrebno zamijeniti pokrov sa nekim od glinenih crijevova.

Odgovor:

Cinkotit je kao pokrov predviđen projektom iz 2012. godine.

Nakon konzultacije s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, a uzimajući u obzir stanje objekta, raspoloživ proračun i hitnost sanacije krovišta, zaključak je da pokrov može biti i glineni crijev, a da bi se rekonstrukcija cinkottit prokrova eventualno mogla realizirati u nekoj od sljedećih faza.